



Longfossé, le mercredi 19 octobre 2022

Le Chef de Groupement,

à

**Groupement territorial
Ouest**

**Service Prévision - Opération
Bureau Prévision des Risques**

**Direction Départementale des Territoires et de la Mer
A l'attention de Monsieur Hervé LEFRANC
705 route de Paris
Lieu-dit St Justin Ecuire
62170 MONTREUIL SUR MER**

Affaire suivie par : Lieutenant Pascal ANSEL
Référence : 22-367 PA/MM
Archive numérique : 585

Objet : DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE – PERMIS D'AMENAGER
Commune de TARDINGHEN (62179) – Lieu-dit « Le Phare »
Permis d'aménager n° 062.806.22.00001

V/Réf. : Votre transmission en date du 21 septembre 2022
Arrivée dans mes services le 29 septembre 2022

Par transmission citée en référence, vous m'avez adressé, pour avis, le dossier rappelé en objet présenté par le Conservatoire du Littoral représenté par Monsieur Arnault GRAVES, domicilié 19 Quai Giard à WIMEREUX (62930).

Aussi, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants :

I. DESCRIPTION DU PROJET :

Le permis d'aménager repris précédemment doit permettre d'identifier les règles s'imposant à l'opération immobilière projetée sur la section cadastrale référencée AE 0110.

Cette section cadastrale répond actuellement aux caractéristiques suivantes :

- ⇒ **Surface** : la surface de la section est d'environ 3780 m².
- ⇒ **Projet** : amélioration de la qualité paysagère des accès et abords des gîtes du petit phare incluant :
 - une réduction d'emprise de l'ancienne route départementale,
 - le remplacement du mobilier (clôtures, portails),
 - l'aménagement des circulations aux abords des bâtiments (terrasses, sentiers PMR, accès VL),
 - la plantation de haies bocagères et charmilles.
- ⇒ **Isolément vis-à-vis des tiers** : non communiqué.
- ⇒ **Surface de plancher** : non communiquée.

II. AVIS SUR LE PROJET :

J'estime que les prescriptions suivantes devront être respectées :

1) ACCESSIBILITE AUX SECOURS :

Les bâtiments projetés sur la section cadastrale, objet du présent avis, devront être desservis par une voie engins qui devra répondre aux caractéristiques suivantes :

- Largeur minimale : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues.
- Hauteur minimale : 3,50 mètres.
- Force portante : 160 kilo newton (avec un maximum de 90 kilos newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum).
- Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres.
- Sur-largeur dans les virages : $S = 15/R$ pour des virages de rayon inférieur à 50 mètres.
- Pente inférieure à 15%.

Il est ensuite nécessaire de noter que les voies en impasse de plus de 50 mètres devront permettre le retournement des engins d'incendie, par exemple, par la mise en place d'une raquette de retournement.

Cependant, les critères d'accessibilité repris ci-dessus peuvent être majorés, notamment si les constructions envisagées sont classées en « 3^{ème} ou 4^{ème} famille » conformément à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité dans les bâtiments d'habitation.

2) DEFENSE INCENDIE :

- Décret 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie et l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2017 portant sur le règlement départemental de DECI du Pas de Calais.

Au vu des éléments repris au sein du descriptif et de surcroît ne disposant pas des éléments nécessaires permettant une étude précise, il est préconisé que la défense extérieure contre l'incendie des bâtiments projetés sur la section cadastrale, objet du présent avis, respecte les caractéristiques formulées au sein de la grille d'évaluation communiquée ci-après :

GRILLE D'EVALUATION

Type de risques	Catégorie	Descriptif / Surface		Niveau max	Volume horaire	Durée	Volume total	Répartition du volume	Volume en m³ mini	Distance maximale (m)	
Courant très faible	1ère famille	Isolée de tous tiers d > 5 m	≤ à 50 m²	R+1	30 m³/h sous 1 bar ou 30 m³ jusqu'à 150 m OU exonération de D.E.C.I. après AVIS DU SDIS et argumentation du pétitionnaire (§3.2.1 des dispositions générales)						
Courant faible		Isolée de tous tiers d > 5 m	≤ à 250 m²	R+1	30 m³/h	1 h	30 m³	-	-	200	
			> à 250 m²		30 m³/h	2 h	60 m³	50% - 50%	30 m³	200 pour le 1er PEI	
			30 m³	400							
Courant ordinaire		Non Isolée d ≤ 5 m ; Jumelées		R+1	45 m³/h	2 h	90 m³	50% - 50%	45 m³	200 pour le 1er PEI	
								45 m³	400		
		En bande		R+0	60 m³/h	2 h	120 m³	50% - 50%	60 m³	200 pour le 1er PEI	
		En bande à structure Indépendante		R+1					60 m³	400	
		2ème famille (a)	Classique réglementation		≤ R+3	60 m³/h	2 h	120 m³	50% - 50%	60 m³	200 pour le 1er PEI
										60 m³	400
	Risque particulier (château, manoir, ...)		ANALYSE SDIS 62			50% - 75% - 100%	-	200 pour le 1er PEI			
							-	400			
-							400				
-							900				
Courant important	3ème famille (a)		3A (H ≤ 28 m)	≤ R+7	120 m³/h	2 h	240 m³	50% - 75% - 100%	120 m³	100 pour le 1er PEI	
									60 m³	400	
									60 m³	900	
			3B (H ≤ 28 m)	> R+7	120 m³/h	2 h	240 m³	50% - 75% - 100%	120 m³	100 pour le 1er PEI . 60 si colonne sèche (2)	
									60 m³	400	
									60 m³	900	
	4ème famille (a)	-	28 m < H < 50 m	-	180 m³/h	2 h	360 m³	50% - 75% - 100%	180 m³	100 pour le 1er PEI . 60 si colonne sèche (2)	
									90 m³	400	
									90 m³	900	

Type de risques	Catégorie	Nombre de P.E.I. utilisable(s) simultanément (1)	Volume horaire	Nombre de point(s) d'eau utilisable(s) simultanément (1)	Volume horaire	Distance maximale (m)	
						Au 1 ^{er} P.E.I.	Entre les P.E.I.
Particulier	Quartiers saturés, historiques, rues étroites, accès difficile, ...	2 à 3	60 m³/h	2	120	150	150

(1) Si l'utilisation de 2 hydrants en simultané, alors le débit est réparti entre ces 2 points d'eau incendie (P.E.I.).

(2) Article 98 de l'arrêté du 31 janvier 1986 concernant la réglementation incendie dans les Immeubles à usage d'habitation.

(a) Pour ces familles, la grille d'évaluation sera prise en compte dans le cas de bâtiment individuel. Si elles se situent dans des cœurs de villes, alors la grille d'évaluation appliquée sera celle du risque particulier.

 Le Chef du Groupement Ouest,

Lieutenant-Colonel François HOLLAND.

Copie à :

- M. le Maire de TARDINGHEN
- M. le chef du Groupement Prévision des Risques
- M. le chef du centre d'incendie et de secours de MARQUISE

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais – Groupement territorial Ouest

12 Impasse du Crac-Lot, Longfossé, CS 90013 - 62240 Desvres

Tél : 03 21 33 05 40 – Mail : Prevision-GptOUEST@sdis62.fr